



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° IND-BA-05

Luminaire sodium ou iodure sur un dispositif d'éclairage

1. Secteur d'application

Industrie

2. Dénomination

Installation d'un luminaire sodium ou iodure avec ballast électronique sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Sans objet.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans

5. Montant de certificats en kWh cumac

Mode de fonctionnement du site	Puissance P du luminaire		
	$P \leq 70 \text{ W}$	$70 < P < 250 \text{ W}$	$P \geq 250 \text{ W}$
1x8	1 700	3 300	5 300
2x8	3 200	6 200	9 800
3x8 avec arrêt le week-end	3 900	7 600	12 000
3x8 sans arrêt le week-end	5 300	10 000	17 000