



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° IND-UT-04

## Economiseur sur les effluents gazeux de chaudière de production de vapeur

### 1. Secteur d'application

Industrie.

### 2. Dénomination

Installation d'un économiseur sur les effluents gazeux de chaudières de production de vapeur de puissance comprise entre 1 et 10 MW alimentées au gaz naturel ou au GPL (hors chaudière de secours).

### 3. Conditions pour la délivrance de certificats

Mise en place réalisée par un professionnel.

### 4. Durée de vie conventionnelle

7 ans.

### 5. Montant de certificats en kWh cumac

Combustible utilisé pour le fonctionnement de la chaudière	Mode de fonctionnement de « l'atelier » utilisateur de la vapeur produite par la chaudière				Puissance nominale de la chaudière en kW
	1x8	2x8, 6j/7	3x8 arrêt le week-end	3x8 sans arrêt le week-end	
Gaz naturel	240	540	660	960	X  P
GPL	250	570	690	1000	